

Łąwa, dnia 25.03.2025 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania znak 1/pp/2025 Dostawa i montaż kompletnej instalacji do usuwania siloksanów z biogazu na oczyszczalni ścieków w Dziarnach

Odpowiedzi na zapytania

Zapytanie nr 1

W związku z faktem iż obieg wody grzewczej do wymiennika podgrzewającego będzie realizowany przez zamawiającego uprzejmie prosimy o potwierdzenie iż elementy pomiarowe oraz pompa będzie zainstalowana przez Zamawiającego. Wykonawca zamontuje termometry po stronie gazowej którą będzie wykonywał.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający zamontuje elementy pomiarowe oraz pompę po otrzymaniu wytycznych od Wykonawcy dotyczących w/w elementów

Zapytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wykona i wyprowadzi króćce przyłączeniowe biogazu we wskazanych przez wykonawcę miejscach (nie dalej niż 2m od króćcy dostarczanych urządzeń)

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wykona i wyprowadzi króćce przyłączeniowe biogazu po otrzymaniu szczegółowych wytycznych od Wykonawcy

Zapytanie nr 3

Czy zamawiający zgodzi się na zmiany w umowie jak poniżej:

- wszelkie kary umowne będą w tej samej wysokości % lecz od kwot netto
- zmianę w par.10 pkt. 4 wyłączając utracone korzyści
- podzielenie płatności na:10% po przekazaniu wytycznych, 50% po dostawie filtrów i wymiennika na obiekt, 30% po zakończeniu prac montażowych, 10% po odbiorze końcowym - powyższe odzwierciedla rzeczywiste wydarzenia gospodarcze

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Zamawiający **nie przedłuża terminu** składania ofert.